



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 1493
от 19.04.2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Для
документа А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 330

- 1. Наименование продукции:** Плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка «Северное сияние», толщина 50 мм, 75 мм, 100 мм и 125 мм
- 2. Организация-изготовитель:** ООО «ОЗРИ», 174350, Россия, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Н. Николаева, дом 57
- 3. Получатель заключения:** ООО «ОЗРИ», 174350, Россия, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Н. Николаева, дом 57
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 2244-001-50820464-2016;
 - протокол лабораторных исследований Испытательного Центра Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области», (аттестаты аккредитации № РОСС.RU.0001.21ПТ43, ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 119/119-В-16-04 от 06.04.2016г
- 5. Область применения продукции:** предназначены для прокладки водяного отопления, а также в качестве гидро-тепло-звукоизоляционного, отделочного и конструкционного материала в промышленном, гражданском и транспортном строительстве при температуре от минус 50 °С до плюс 75 °С

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

- Интенсивность запаха образца в естественных условиях – не более 2 баллов;
- Напряженность электростатического поля, кВ/м - не более 15,0;
- Санитарно – химические миграционные показатели (*модельная среда – воздушная среда, Время экспозиции-24 часа, Температура в камере 24⁰С*):
 - Стирол, мг/м³, не более – 0,002;
 - Формальдегид, мг/м³, не более – 0,01;
 - Толуол, мг/м³, не более 0,30
 - Ксилол, мг/м³, не более 0,1
- Индекс токсичности, % - 70-120.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований продукции, плиты теплоизоляционные из пенополистирола, марка «Северное сияние», толщина 50 мм, 75 мм, 100 мм и 125 мм, предназначенные для прокладки водяного отопления, а также в качестве гидро-тепло-звукоизоляционного, отделочного и конструкционного материала в промышленном, гражданском и транспортном строительстве при температуре от минус 50 °С до плюс 75 °С, соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 6)

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя – ТУ 2244-001-50820464-2016, действующей нормативной документации.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.А. Брыченков